



Wasserbeschaffungsverband  
Lüneburg Süd

# Technisches Merkblatt

## für die Errichtung von Absetzzähleranlagen (Gartenwasser)

Absetzzähler werden nur in frostsicheren Räumen genehmigt und sind fest in das Rohrleitungssystem mittels Wasserzählerhalterung mit vorgeschaltetem Absperrventil zu installieren. Die hierfür erforderlichen Installationsarbeiten dürfen nur durch zugelassene Fachunternehmen ausgeführt werden.

Das Fachunternehmen meldet die Fertigstellung der Installation für den Absetzzähler mittels des Formulars „Fertigmeldung einer Trinkwasserinstallation“ beim WBV Lüneburg-Süd an.

Nach Eingang des Formulars wird der Absetzzähler durch ein vom WBV Lüneburg-Süd beauftragtes Unternehmen eingebaut und verplombt.

Bei weiteren Fragen wenden Sie bitte an den WBV Lüneburg-Süd über Purena GmbH:

Tel.: 05331 88263 – 39002 oder

E-Mail: [ha-bearbeitung@purena.de](mailto:ha-bearbeitung@purena.de)

### Beispielhafte Skizze

